



T.C.

KARATAY BELEDİYESİ

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

R.Tarihi : 17/09/2026
Raporlayan : HALİL TOZDAN

Dosya No : 202609168
Sayı :
Konu : Teklife Davet

S.N.	Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Açıklaması	Birimi	Miktarı	Marka	Birim Fiyat (TL)	Toplam Tutar (TL)
1	150.12040199	LED PANEL		Adet	100,00			
							Toplam	
							KDV	
							Genel Toplam	

İşin Adı : Led Panel alımı hk
Teklif Başvuru Yeri : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Teslimat Yeri : Sosyal Hizmetler Müdürlüğü
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyatı-İşin Tamamı

Teklifte ayrıntısı ve adetleri belirtilen alımı - gerçekleşen yüklenici firma tarafından temini ve tesliminden sonra 1 yıl içerisinde kullanım hatası - haricindeki mal ve hizmetlerin her türlü eksik, kırık, bozulma vb. hallerde yüklenici firmaya müracaat - halinde eksik malın temini yapılarak hiçbir şekilde ek ödeme yapılmayacaktır.

Teslimat Süresi :

- 1) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
2) Teslimat süresi teklif mektuplarında belirtilecektir. Teslimat süresi değerlendirmelerde tercih nedeni olarak kullanılabilir. Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Teklifler toplam bazda değerlendirilecektir.

Kaşe/İmza

Teklif Mail: satinalma@karatay.bel.tr

KARATAY BELEDİYESİ
SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

LED PANEL ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname, iç mekan aydınlatmasında (ofis, derslik, hastane, koridor vb.) kullanılacak, nominal ebatları 60x60 cm olan sıva altı / sıva üstü montajına uygun LED panel armatürlerin teknik özelliklerini kapsamaktadır.

- Boyutlar: Armatür dış ebatları 600 mm × 600 mm (±5 mm toleranslı) olmalıdır. Tavan modüler sistemlerine (taş yünü/alçıpan) tam uyumlu olacaktır.
- Gövde Malzemesi: Gövde, elektrostatik toz boyalı alüminyum veya yüksek mukavemetli çelik sacdan imal edilmiş olacaktır. Isı iletimi (termal yönetim) iyi düzeyde olacak, sararma veya paslanma yapmayacaktır.
- Difüzör: Işığı homojen dağıtan, sararmayan, yüksek geçirgenliğe sahip opal polikarbon (PC) veya polistiren (PS) difüzör kullanılacaktır.
- IP Koruma Sınıfı: En az IP20 koruma sınıfına sahip olacaktır (kurulu olduğu iç mekan şartlarına uygun).
- Çalışma Gerilimi: 220-240 V AC, 50/60 Hz şebeke geriliminde sorunsuz çalışacaktır.
- Ürün ışık renk beyaz olacaktır.
- Güç Tüketimi (Anma Gücü): Maksimum 35W – 45W aralığında olacaktır.
- Armatürler, ilgili CE, TSE ve EN (TS EN 60598-1, TS EN 60598-2-1) standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır.
- Ürün işçilik ve imalat hatalarına karşı en az 2 (İKİ) yıl değişim garantili olacaktır.
- Ürün numunesi işveren tarafına teslim edilecek olup idarenin onay vermediği numuneler geçersiz sayılacaktır.
- Ürünler idarenin belirlemiş olduğu adrese teslim edilecektir.



Temsili Resim

Satınalma Yetkilisi /

Halil TOZDAN

0542 424 2450